

Inowrocław, dnia 30 października 2020 r.

ZDP-T/2212/2020

Znak sprawy: **Z30/62/2020**

**do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

„Remont obiektów inżynierskich w zakresie wymiany barier” - ponowny

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Wniosek 1

1. Zamawiający wymaga wykonania na obiektach barieroporęczy o klasie poziomu powstrzymywania N2, oznaczającym zastosowanie barier przebadanych zderzeniowo na uderzenie pojazdu osobowego o masie 1500kg. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu barier spełniających wymagania określone w §265 ust. 1 Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać objekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), na przykład barieroporęczy H2/W3, gdzie poziom powstrzymywania H2 oznacza bariery przebadane na uderzenie autobusu o masie 13t.

Odpowiedz: Zgodnie z kosztorysem Zamawiający wymaga wykonania barieroporęczy o klasie poziomu powstrzymywania N1 na obiektach, a N2 na dojazdach do obiektu.

2. Odcinki barieroporęczy mostowych wskazane w Kosztorysie ofertowym są znacznie mniejsze niż długość testowa wszystkich dostępnych na rynku certyfikowanych wg normy EN 1317 barieroporęczy mostowych. Przewidziane w Kosztorysie Ofertowym Czy Zamawiający wymaga spełnienia warunku określonego w §262 ust. 2 Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać objekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku określonego w §262 ust. 2 Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać objekty inżynierskie i ich usytuowanie.

3. Czy w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań w §262 ust. 2 Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać objekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu zamówienia o wykonanie barier drogowych o konstrukcji i parametrach pozwalających na spełnienie warunku minimalnej długości testowej zastosowanych barier, zgodnie z §263 ust. 4 przywołanego Rozporządzenia? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie nowej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje rozszerzenie zakresu zamówienia o wykonanie barier drogowych o konstrukcji i parametrach pozwalających na spełnienie warunku minimalnej długości testowej zastosowanych barier, zgodnie z §263 ust. 4 przywołanego Rozporządzenia.

Sporządzono w 1 egzemplarzu:

- aa;

Powyższy dokument zamieszczono na stronie Zamawiającego

Sporządził: T. Malinowski