

Inowrocław, 23 czerwca 2021 r.

ZDP-T/1116/2021  
TP/5/2021

**do Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie**

**„Likwidacja przelomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ podaję, co następuje:

**Wnioski wraz z odpowiedziami**

**Wniosek 3:**

1. Zgodnie z SST dla w-wy ścieralnej można stosować AC11S, natomiast wg kosztorysu AC8S. Czy Zamawiający dopuści stosowanie mieszanki AC11S zgodnie z zapisami SST.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla warstwy ścieralnej mieszanki AC11S zgodnie z SST.

.....  
kierownik zamawiającego