

Inowrocław, 3 sierpnia 2021 r.

ZDP-T/1420/2021
TP/9/2021

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszewica w miejscowości Szarlej
od km 4+350 do km 4+850”**

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ podaję, co następuje:

Wnioski wraz z odpowiedziami

Wniosek 1:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że całość materiałów z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że całość materiałów z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

2. Proszę o załączenie aktualnej zgody na wycinkę drzew dla przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zgodą na wycinkę drzew jest decyzja nr 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Czy Zamawiający przewiduje dodatkową wycinkę drzew nieujętych w planie wycięcia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyklucza dodatkowej wycinki drzew nieujętych w planie wycięcia.

4. Czy w ramach realizacji inwestycji Zamawiający przewiduje przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje przebudowy napowietrznej linii teletechnicznej.

5. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowy element odprowadzający wodę z jezdni do rowu zapobiegający erozji skarpy na odcinku 4+350 - 4+480 str L.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem projektu wykonawczego pkt. 7.2.1. należy: „Po wykonaniu rowów - dno i skarpy należy poddać plantowaniu - następnie skarpy po humusowaniu warstwą grub. 5 cm - obsiać nasionami traw”.

6. Prosimy o potwierdzenie, że nie Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty.

7. W STWiORB „D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” Zamawiający wskazując konkretne pochodzenie materiału (materiały przeobrażone) wyklucza większość stosowanych powszechnie materiałów skalnych, oraz ogranicza konkurencję. W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. Wnosimy o zmianę STWiORB i wykreślenie zapisu „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieszcza poniżej wymagania dla warstwy podbudowy:

Lp.	Właściwości	Parametry
1	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: a) po pełnej liczbie obrotów % ubytku masy nie więcej niż: b) po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:	35 30
2	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m nie więcej niż:	2,0
3	Mrozoodporność, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy nie więcej niż:	4,0

8. W STWiORB D.04.04.02 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE przedstawione są wymagania odwołujące się do PN-S 06102, dostawcy kruszyw nie deklarują materiałów zgodnie z powyższą normą – zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji na zgodną z wymaganiami europejskimi tj. PN-EN 13242.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieszcza zmienioną STWiORB 04.04.02b POBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO.

9. Dot. rysunku lampy hybrydowej. Na rzucie bocznym podano „2 x panel fotowoltaiczny” a na rzucie od frontu widnieje jeden panel. Proszę o informację czy lampa ma mieć dwa panele fotowoltaiczne czy jeden panel?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć dla lampy hybrydowej: 2 x panel fotowoltaiczny.

10. Jaki jest wymagany okres gwarancji na przedmiotowe lampy hybrydowe?

ODPOWIEDŹ: Okres gwarancji na przedmiotowe lampy hybrydowe wynosi od 36 do 84 miesięcy - zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym.

11. Prosimy o dodatnie pozycje dot. skropienia ścieżki rowerowej.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca powinien uwzględnić pozycję skropienia podbudowy pod warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC5S dot. ścieżki rowerowej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania, w związku z czym dokonuje następujących zmian w SWZ:

pkt 11.1. *otrzymuje brzmienie*

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **4 września 2021 roku**.

pkt 13.1. otrzymuje brzmienie

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00.

pkt 13.2. otrzymuje brzmienie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2021 roku, o godzinie 11:00.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

.....
kierownik zamawiającego

Sporządził: T. Malinowski

zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/2021_TP_9.php