

Inowrocław, dnia 2 lutego 2024 r.

ZDP-T/191/2024

Znak sprawy: **Z130/11/2024**

„Remont pomieszczeń biurowych w budynku ZDP w Inowrocławiu – część I”

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Wniosek 4

1. Czy zamawiający akceptuje urządzenia wewnętrzne Rotenso z Serii UKURA ??

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje urządzeń z serii UKURA.

Wniosek 5

1. Poproszę o podanie układów split - które jednostki wewnętrzne będą przynależeć do których jednostek zewnętrznych.

Odpowiedź: Poniżej układy split:

- 1) Jednostka wewnętrzna Imoto I35xi - 3 szt.
Jednostka zewnętrzna Hiro H80 x 1 szt.
- 2) Jednostka wewnętrzna Imoto I35xi - 3 szt.
Jednostka zewnętrzna Hiro H80 x 1 szt.
- 3) Jednostka wewnętrzna Imoto I35xi - 1 szt.
Jednostka zewnętrzna Hiro H50 x 1 szt.
- 4) Jednostka wewnętrzna Imoto I26x - 1 szt.
Jednostka wewnętrzna Imoto I50x - 1 szt.
Jednostka zewnętrzna Hiro H50 x 1 szt.

.....

Dokument podpisano elektronicznie
przez Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu - Kierownika Zamawiającego

Powyższy dokument zamieszczono na stronie Zamawiającego

Opracował merytorycznie: M. Zieliński
Sporządziła: A. Baran