

Inowrocław, dnia 6 lutego 2024 r.

ZDP-T/233/2024

Znak sprawy: **Z130/11/2024**

„Remont pomieszczeń biurowych w budynku ZDP w Inowrocławiu – część I”

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Wniosek 7

1. Błędy w kosztorysie:

- 1) pozycja 1 oraz 3 w kosztorysie agregat jest dobrany do układu multi- w opisie jest informacja, że ma być układ split
- 2) pozycja 5 domyślam się, że powinno być pokój 101 i 102
- 3) pozycja 6 pokój 105 to chyba błąd, myślę, że powinno być 102
- 4) w wyjaśnieniach treści ogłoszenia jest 11 jednostek wewnętrznych nie ma opisu, że w pokoju 119 na razie nie jest montowana
- 5) w trakcie wizji lokalnej, otrzymałem informację, że koryta na zewnątrz mają być pomalowane w kolorze elewacji- nie ma tego zawartego w umowie/opisie

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający zmienia w kosztorysie agregaty na układ split,
- 2) numeracja pokoi jest prawidłowa,
- 3) numeracja pokoi jest prawidłowa,
- 4) w wyjaśnieniach treści ogłoszenia jest 10 jednostek wewnętrznych, jednocześnie Zamawiający nie widzi konieczności informowania w opisie o pokojach w których nie będzie montowana klimatyzacja,
- 5) Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu, dlatego taka informacja nie znalazła się w opisie/umowie, czy modyfikacji ogłoszenia.

.....

Dokument podpisano elektronicznie
przez Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu - Kierownika Zamawiającego

Powyższy dokument zamieszczono na stronie Zamawiającego

Opracował merytorycznie: M. Zieliński
Sporządziła: A. Baran